

【資料2-6-⑦】特定防災施設

消火用屋外給水施設設置状況

種別 設置事業所数	消火栓単独施設	貯水槽単独施設	合計
26	26	0	26

流出油等防止堤設置状況

事業所数 及び ブロック数	対象タンク 数及び 合計容量	ブロックの 最大収容 容量	収容タンク 数	収容タンク の総容量	法定堤内 容量	堤内容量	堤の総延長
3社 10ブロック	94基 4,052,522 kl	232,210 kl	241 基	4,595,743 kl	699,215 kl	917,192 kl	15.34 km

非常通報設備(MCA無線機)導入状況

区	分	導入事業所数	導入台数
第1種事業所		13	18
第2種事業所		16	21
合計		29	39