

【資料 2 - 7 - ③】排水機場施設一覧表

	施設名	所在地	電話番号	備考
1	北五味塚排水機場	楠町小倉1884-4	397-5800	保守点検を東海メンテナンス㈱へ委託
2	南五味塚排水機場	楠町南五味塚614-1	397-5801	保守点検を東海メンテナンス㈱へ委託

排水機場一覧表
湛水防除施設

名称	種類 およびNo.	ポンプ型式	ポンプ メーカー	口径 mm	吐出力 m ³ /min	原動機	原動機 メーカー	動力	完成年度		運転 方式	自家発電機 対象ポンプ
									ポンプ	原動機		
北 五 味 塚 排 水 機 場	No.1	横型軸流	西島	800	84.00	ディーゼルエンジン	三菱	150 PS	S28		自動	○
	No.2	横型軸流	西島	800	84.00	ディーゼルエンジン	三菱	150 PS	S28		自動	○
	No.3	縦型軸流	西島	600	48.00	モーター	明電舎	50 kW	H11		自動	
	No.4	横型軸流	荏原	1,350	215.00	ディーゼルエンジン	三菱	250 PS	S54		手動	○
	吐出力 (小計)											
雨水 4 台 431.00 (m ³ /min)												
南 五 味 塚 排 水 機 場	No.1	横型軸流	西島	1,200	150.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	115 PS	S54		手動	○
	No.2	横型軸流	西島	300	12.00	モーター	富士電機	30 kW	H3		自動	○
	No.3	水中ポンプ	鶴見	600	40.00	モーター	東芝	55 kW	H10		自動	
	吐出力 (小計)											
雨水 3 台 202.00 (m ³ /min)												
小 計	施設数 2 施設											
	ポンプ台数・吐出力											
	雨水 7 台 633.00 (m ³ /min)											