

【資料2-6-⑦】 特定防災施設

消火用屋外給水施設設置状況

種 別 設置事業所数	消火栓単独施設	貯水槽単独施設	合 計
23	23	0	23

流出油等防止堤設置状況

事業所数 及び ブロック数	対象タンク数 及び 合計容量	ブロックの 最大収容 容量	収容タンク数	収容タンク の総容量	法定堤内容量	堤内容量	堤の総延長
3社 10ブロック	93基 4,025,212 kl	232,210 kl	240 基	4,568,233 kl	702,195 kl	941,118 kl	15.34 km

非常通報設備（MCA無線機）導入状況

区 分	導入事業所数	導入台数
第 1 種 事業所	13	18
第 2 種 事業所	16	21
合 計	29	39